



- OZNACZENIA**
- ✕ oprawa awaryjna świetlówkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno.
 - ➡ oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno. Wykonawca instalacji dobierze piktogramy tak, aby wskazywały drogę ewakuacji.
- Pozostałe oprawy, gniazda i łączniki pozostają istniejące lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach.

- UWAGI:**
1. Oprawy awaryjne ✕ ➡ zasilac z obw. 18 przynależnej do danego obszaru rozdzielnic.
 2. Instalację prowadzić w tynku, lub na tynku na uchwytych tak, aby zachować dotychczasowy muzealny charakter pomieszczeń.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00–240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Skrzydło zachodnie. Rzut piwnic. Plan instalacji elektrycznych ogólnych.	Rys. nr 25
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiaś	