



**OZNACZENIA**

- ⚡ oprawa awaryjna świetłkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno.
- ➡ oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno. Wykonawca instalacji dobrze piktogramy tak, aby wskazywały drogę ewakuacji.

Pozostałe oprawy, gniazda i łączniki pozostają istniejące lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach.

**UWAGI:**

1. Oprawy awaryjne ⚡ ➡ zasilac z obw. 18 przynależnej do danego obszaru rozdzielnic.
2. Instalację prowadzić w tynku, lub na tynku na uchwytych tak, aby zachować dotychczasowy muzealny charakter pomieszczeń.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Skrzydło zachodnie. Rzut piętra. Plan instalacji elektrycznych ogólnych.	Rys. nr 27
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	