



Dłut Fe/Zn #8 mocowany na wspornikach h=10 cm.

Do bocznych ścian kominów mocować iglice odgromowe.
Wysokość iglicy ponad kominem h=2,5m.

- UWAGI:**
1. Przewody odprowadzające (dłut Fe/Zn #8) montować co ok. 10m (co 2 okna). Ich lokalizację ustalić podczas montażu – omijając okna.
 2. Jako uzziemieenie stosować szpile uzziemiejące lub łączyć się z istn. uzziemieeniem obokowym. Rezystancja pojedynczego uzziemieienia Rc<30Ω.
 3. Na wys. h=1,5m montować złącza kontrolne. Od złącza do uzziomu – bednarka Fe/Zn 30x4.

SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
RZUT DACHU

RZUT DACHU SKALA 1:100

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Rzut dachu, Skrzydło północne Plan instalacji odgromowej.	Rys. nr 28
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	