



RZUT PARTERU

- UWAGI:
1. Podział obwodów jak dotychczas –
– wymiana tablic i instalacji na nowe, z oddzielną żyłą PE.
 2. Wymiana instalacji odgromowej na nową – oko siatki 5 x 5 , jak w pawilonie X.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon XI Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON XI. Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych ogólnych.	Rys. nr 31
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	