



- LEGENDA:
- obwód 7,
 - obwód 8,
 - przycisk oświetlenia p/t IP44
 - łącznik oświetlenia p/t pojedynczy IP44
 - łącznik oświetlenia p/t pojedynczy IP20
 - A - oprawa świetlówkowa 2x80W IP65
 - B - oprawa świetlówkowa 2x28W IP65
 - C - oprawa E27 60W IP44
 - TR - tablica rozdzielcza

- UWAGA:
1. Instalacje układać pod tynkiem, stosować osprzęt podtynkowy.
 2. Łączniki instalować na wysokości 1,3m
 3. Oprawy świetlówkowe typu A zamocować na zawieszach o długości 0,5m.

Zestawienie powierzchni użytkowej:

Nr	Przeznaczenie	Powierzchnia m ²
1	Przedśionek WC	3,56
2	WC	1,26
3	WC	1,27
4	WC dla niepełnosprawnych	5,35
5	Pom. pomocnicze	7,60
6	Pomieszczenie	277,55
RAZEM		296,55

Nazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU XI W KOMPLEKSIE OBIEKTÓW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ		
Adres obiektu ul. Skazańców 25, Warszawa		
Inwestor Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa		
Generalny Projektant STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Projektant instalacje elektryczne	mgr inż. Tomasz Soluch, upr. SLK/1079/POOE/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający instalacje elektryczne	mgr inż. Adam Panicz, upr. SLK/0622/PWOE/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Tytuł rysunku: Rzut parteru-instalacja oświetlenia		
Data: maj 2014 r.	skala 1:100	Rys. E-2