


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zasilanie	Sygnalizacja	Ochronnik	Tablica piwnicy T01	Tablica piwnicy T02	Tablica parteru T11	Tablica parteru T12	Tablica półpiętra T21	Tablica półpiętra T22	Tablica piętra T31	Tablica piętra T32	Tablica poddasza T41	Tablica poddasza T42	Tablica wentylacji TW	Tablica kuchni TR	Centralna bateria oświetlenia	Gniazdo wtykowe serwisowe	Tablica windy osobowej
Numer obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Uwagi do rysunków:
- 1) Rozdzielnica oraz osprzęt produkcji firmy HAGER lub równoważnej
 - 2) Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i wkładek bezpiecznikowych - szybkie wyłączenie zasilania zgodnie PN.
 - 3) Instalacja przystosowana do pracy w układzie TN-S.
 - 4) Uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA w obwodach gniazd wtykowych.

TG
IP40, I klasa izolacji, gt. 400 mm



Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH,
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

Inwestor:
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Treść
Rysunku: **SCHEMAT IDEOWY
TABLICA GŁÓWNA TG**

Wykonał: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Projektant: mgr inż. Michał Simiński LOD/1439/PW0E/10

Sprawdził: tech. Krzysztof Kozal 186/89/WL

MB BIURO PROJEKTOWE
MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.

01-187 Warszawa ul. Wolska 50A paw. 9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data: 09.2016 Branża: Nr. rysunku

Faza: P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala: N/D **E-14**