



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dostaw wyposażenia audiowizualnego w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Dostawa wyposażenia audiowizualnego nie dotyczy nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Zgodnie z projektem wykonawczym obrzeża przy tarasach oraz miejscach parkingowych należy wykonać z granitu, natomiast zgodnie z przedmiarem obrzeża należy wykonać jako betonowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Obrzeża mają być granitowe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji gdy podczas kalkulacji ceny oferty ryczałtowej, będą występowały rozbieżności pomiędzy zamieszczonym przedmiarem, a dokumentacją projektową dokumentem właściwym do przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa.

Pytanie 6

Czy osuszanie ścian metodą “termoiniekcji mikrofalowej” jest konieczne? Zastosowanie tynków renowacyjnych oraz przepon poziomych iniekcyjnych powoduje, że ściany wysychają w sposób naturalny przy zapewnionej odpowiedniej wentylacji.

Odpowiedź

Jest konieczne.

Pytanie 7

Metoda termoiniekcji jest nazwą własną zastrzeżonej metody iniekcji, stosowaną przez jedną z firm wykonawczych, czy oznacza to wskazanie konkretnego wykonawcy tych robót?

Odpowiedź

Nie mamy wiedzy na temat odniesienia metody termoiniekcji do nazwy własnej konkretnego Wykonawcy. Potwierdzamy konieczność zastosowania tej metody.

Pytanie 8

Metoda Termofalowa jest nazwą własną metody iniekcji, stosowaną przez jedną z firm wykonawczych, czy oznacza to wskazanie konkretnego wykonawcy tych robót?

Odpowiedź

Nie mamy wiedzy na temat odniesienia metody termofalowej do nazwy własnej konkretnego Wykonawcy. Potwierdzamy konieczność zastosowania tej metody.