



6xYnTKSYekw 1x2x0.8  
(pętla nr 3,4,5)  
1xHDGs 2x1.5 (sygnalizatory)

6xYnTKSYekw 1x2x0.8  
(pętla nr 3,4,5)

2xYnTKSYekw 1x2x0.8  
(pętla nr 3)  
1xHDGs 2x1.5 (sygnalizatory)

- SYSTEM SSP:
- SSP centrala systemu SSP
  - CZD centrala zamknięć drzwiowych
  - 24V centrala oddymiania
  - ☒ czujka optyczna
  - ☒ czujka optyczna liniowa
  - ☒ czujka ciepła
  - ☒ ręczny ostrzegacz pożaru
  - ☒ moduł kontrolno-sterujący
  - ☒ sygnalizator optyczny
  - ☒ sygnalizator głosowy
  - 24V zasilacz 24V
  - ☒ samozamykacz z funkcją zwalniania drzwi
  - ☒ przycisk zwalniania
  - ☒ przycisk oddymiania
  - ☒ siłownik 24V

<b>Temat:</b> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA DOSTOSOWANIA PALACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
<b>Projekt:</b> PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PALACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 00-240 WARSZAWA			
<b>Inwestor:</b> MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa			
<b>Treść Rysunku:</b>		<b>RZUT PÓŁPIĘTRA SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU</b>	
<b>Wykonał:</b>	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Janusz Kojtek	D-1399/11	
<b>Sprawił:</b>	mgr inż. Maciej Sulej	MAZ/0302/PWOE/04	
<b>MB BIURO PROJEKTOWE</b> <b>MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.</b>			
01-187 Warszawa ul. Wolńska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88			
<b>Data</b>	11.2016	<b>Branża</b>	<b>Nr. rysunku</b>
<b>Faza</b>	P.WYK.	NISKOPRĄDOWA	<b>NP05</b>
<b>Skala</b>	1 : 100		