

2. Badania kolorystyki tynków

Obie próby poddano badaniom mikroskopowym. Na ich podstawie stwierdzono:

Proba nr 1.

W próbie występują fragmenty tynku o powierzchni pokrytej substancją zabezpieczającą – twardą, ściłą, półprzezroczystą, poszarzałą. Spod tej warstwy przebijają duże ziarna kwarcu nadające fakturę zaprawie. Nie zauważono wcześniejszych warstw malarskich. Pierwotne zabarwienie mogło być białe lub kremowe od warstwy powlekającej powierzchnię, która z czasem uległa zmianom kolorystycznym

Proba nr 2.

W próbie ze ściany na warstwie tynku leży cienka warstwa wyrównującej pobiałej, pokrytej tą samą substancją – obecnie w kolorze szarym. Śladów malatury nie zaobserwowano.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Załącznik do decyzji nr. 205 N/10

Postanowienia nr.
z dnia 18. LUT. 2010

Badania wykonały:
mgr Dorota Sobkowiak
mgr Elżbieta Orłowska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Stowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
tel. 022/56 01 255, fax 022/56 01 250
Dorota Sobkowiak

Toruń dnia 4.01. 2010r

mgr inż. architekt
Hanna Jung-Migajalska
upr. bud. nr St 138/88
zaśw. konserw. nr 309/95

Za zgodność z oryginałem