

Witam,

Jaką grubość izolacji termicznej należy przyjąć w temacie "Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów"?

Pozdrawiam.

Odp. Proszę przyjąć 10cm